



**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA " MINICENTRALE IDROELETTRICA DEL  
PALISTRO FER 101180" - CUP: E14E12000610006 - CIG: 764548775**

**VERBALE N. 12 DEL 16.12.2018**

**(SEDUTA RISERVATA)**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **16** del mese di **DICEMBRE (16.12.2018)**, alle ore **10,00**, in Prignano Cilento (SA) presso la sede del **Consorzio Velia**, presenti:

- **l'Ing. Elziario GRASSO**, Direttore del Consorzio di Bonifica dell'Ufita, nella qualità di **PRESIDENTE** della Commissione Giudicatrice;
- **l'Ing. Domenico MACELLARO**, Funzionario del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, nella qualità di Componente della Commissione Giudicatrice;
- **l'Ing. Angelo MONTANARO**, Funzionario del Consorzio Aurunco di Bonifica, nella qualità di Componente della Commissione Giudicatrice;

nominati con Deliberazione Presidenziale n. 68 del 13.11.2018, si è costituita la Commissione Giudicatrice secondo le funzioni e qualifiche innanzi specificate.

Tanto premesso, acquisito il contenitore ove erano stati riposti i plichi di offerta e verificata l'integrità dei sigilli ivi precedentemente apposti, il Presidente dichiara

**APERTA**

la seduta riservata e, per l'effetto, ciascun Commissario procede:

- alla valutazione degli elementi e sub-elementi di tipo qualitativo che compongono le offerte tecniche dei concorrenti riportati nei prospetti allegati;
- all'attribuzione, per ciascun sub-elemento previsto dal disciplinare di gara, dei punteggi discrezionali, relativi a ciascuna delle offerte tecniche valutate, riportati nei prospetti allegati.

Alle ore 14,00 la Commissione, all'unanimità, determina di aggiornare i propri lavori, sempre in seduta riservata, con prosieguo nel pomeriggio di oggi presso la sede del Consorzio Velia in Prignano Cilento (SA).

I plichi di offerta di tutti i concorrenti, completi della documentazione e le buste al loro interno, vengono riposti in un apposito contenitore chiuso sigillato e controfirmato dal Presidente e dai Commissari sui lembi di chiusura e depositati in un armadio chiuso nella sede dell'intestato Consorzio di Bonifica, ai fini del loro successivo utilizzo.

Del che è verbale.

**La Commissione Giudicatrice**

**Ing. Domenico MACELLARO - Componente**

**Ing. Angelo MONTANARO - Componente**

**Ing. Elziario GRASSO - Presidente**

**SUB-ELEMENTO 2.a.- Sistemi informativi di pubblicazione ed accesso ai dati dell'impianto**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,25		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,25		


**SUB-ELEMENTO 2.b.- Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,30		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,30		

**SUB-ELEMENTO 2.c.- Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e controllo**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,40		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,65		

Prignano Cilento - Piano della Rocca / Diga Alento, li 16/12/2018

 IL COMPONENTE ING. DOMENICO MACELLARO	IL COMPONENTE ING. ANGELO MONTANARO	IL PRESIDENTE ING. ELZIARIO GRASSO
--	--	---------------------------------------

**VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 16/12/2018

**SUB-ELEMENTO 1.A.- Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione anche in caso di blackout della rete elettrica nazionale**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,30		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,40		

**SUB-ELEMENTO 1.B.- Miglioramento del sistema di regolazione**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,10		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,40		

**SUB-ELEMENTO 1.c.- Miglioramento dei sistemi di attenuazione del moto vario in condotta**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,20		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,25		

**SUB-ELEMENTO 1.d.- Qualità dei materiali**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele	0,20		
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.	0,30		

**SUB-ELEMENTO 2.a.- Sistemi informativi di pubblicazione ed accesso ai dati dell'impianto**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,20	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,20	

**SUB-ELEMENTO 2.b.- Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,30	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,35	

**SUB-ELEMENTO 2.c.- Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e controllo**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,40	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,60	

Prignano Cilento - Piano della Rocca - Diga Alento, Il 16/12/2018

IL COMPONENTE ING. DOMENICO MACELLARO	IL COMPONENTE ING. ANGELO MONTANARO	IL PRESIDENTE ING. ELZIARIO GRASSO
--	--	---------------------------------------

**VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 16/12/2018

**SUB-ELEMENTO 1.A.- Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione anche in caso di blackout della rete elettrica nazionale**

Concorrente	Denominazione concorrente	COMMISSIONE GIUDICATRICE		
		ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,30	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,35	

**SUB-ELEMENTO 1.B.- Miglioramento del sistema di regolazione**

Concorrente	Denominazione concorrente	COMMISSIONE GIUDICATRICE		
		ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,10	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,35	

**SUB-ELEMENTO 1.c.- Miglioramento dei sistemi di attenuazione del moto vario in condotta**

Concorrente	Denominazione concorrente	COMMISSIONE GIUDICATRICE		
		ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,20	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,20	

**SUB-ELEMENTO 1.d.- Qualità dei materiali**

Concorrente	Denominazione concorrente	COMMISSIONE GIUDICATRICE		
		ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele		0,20	
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.		0,35	

**SUB-ELEMENTO 2.a.- Sistemi informativi di pubblicazione ed accesso ai dati dell'impianto**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,20
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,20

**SUB-ELEMENTO 2.b.- Qualità del sistema di monitoraggio e controllo della centrale**


		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,30
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,30

**SUB-ELEMENTO 2.c.- Architettura e sicurezza del sistema di intrusione, monitoraggio e controllo**

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,35
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,65

Prignano Cilento - Piano della Rocca - Diga Alento, il 18/12/2018

IL COMPONENTE ING. DOMENICO MACELLARO	IL COMPONENTE ING. ANGELO MONTANARO	IL PRESIDENTE ING. ELZIARIO GRASSO
--	--	---------------------------------------



**VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

ALLEGATO N. 3 AL VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 16/12/2018

SUB-ELEMENTO 1.A.- Miglioramento delle funzionalità del sistema di sicurezza e protezione anche in caso di blackout della rete elettrica nazionale

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,30
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,35

SUB-ELEMENTO 1.B.- Miglioramento del sistema di regolazione

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,10
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,35

SUB-ELEMENTO 1.c.- Miglioramento dei sistemi di attenuazione del moto vario in condotta

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,20
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,20

SUB-ELEMENTO 1.d.- Qualità dei materiali

		COMMISSIONE GIUDICATRICE		
Concorrente	Denominazione concorrente	ING. DOMENICO MACELLARO	ING. ELZIARIO GRASSO	ING. ANGELO MONTANARO
		COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE		
I	A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO IMPIANTI di Radano Emanuele			0,20
m	A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. - SMME ENERGIA S.R.L.			0,30