PLURIACQUE S.C.P.A.

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

www.pluriacque.it

LABORATORIO INTERNO

RAPPORTO DI PROVA	N°	R/19/A1699
Mod. PG 75/8 - Ed.02	del	15/10/2019

Committente		CONSORZIO VELIA località Piano della rocca 84060 Prignano Cilento SA		
Descrizione campione		Acqua superficiale		
Data prelievo	30/9/19	Controllo	acqua superficiale	Luogo prelievo: Prignano Cilento
Ora prelievo	11,55	Codice		Diga Alento Sotto Cappella
Rif. legislativo	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (^)	Reparto		
Data accettazione	30/9/19	Procedura di campionamento		APAT IRSA CNR
Registro accettazione	1699	Note particolari campionamento		-
Data inizio prova	30/09/2019	Piano di campionamento		-
Data fine prova	07/10/2019	Prelevato		dal Committente

								RP	N° R/19/A1699
Nome Prova D. Lgs. 152/2006	Metodo analitico	Unità di misura	-	-	Risultato	U		Note	
pH	APAT CNR IRSA	-	-	-	8	-			
Colore	APAT CNR IRSA	diluizione	-	-	non perc.1/20	-			
Odore	APAT CNR IRSA	-	-	-	non molesto	-			
Materiali grossolani	APAT CNR IRSA	-	-	-	assenti	-			
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	8	-			
BOD5	APAT CNR IRSA	mg/l O_2	-	-	7	-			
COD	APAT CNR IRSA	mg/l O_2	-	-	10	-			
Conducibilità	APAT CNR IRSA	µS/cm	-	-	389				
Solfati	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	21	-			
Cloruri	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	15	-			
Fluoruri	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	0,1	-			
Fosforo totale	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,25	-			
Ferro	EPA 200.8 1994	mg/l	-	-	0,3	-			
Manganese	EPA 200.8 1994	mg/l	-	-	0,7	-			
Azoto ammoniacale NH4	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,5	-			
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,02	-			
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 1	-			
Tensioattivi totali	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,25	-			
Batteri Coliformi a 37° C	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	83	-			
Streptococchi fecali	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	33	-			
Escherichia coli	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	5	-			

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

÷ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(^) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno

R P = Rapporto di Prova

Il Direttore di Laboratorio
Il Responsabile di Reparto Chimico Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)

Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca • 84060 PRIGNANO CILENTO SA • 0974 831354 info@pluriacque.it
Cap. Soc. € 300.000,00 i.v. • R.E.A. di Salerno n° 330723 • Cod. Fisc. e P. IVA 03925990651

PLURIACQUE S.C.P.A.

LABORATORIO ANALISI CHIMICO FISICO MICROBIOLOGICO

www.pluriacque.it

RAPPORTO DI PROVA	N°	R/19/A1698
Mod. PG 75/8 - Ed.02	del	15/10/2019

LABORATORIO INTERNO

Committente		CONSORZIO VELIA località Piano della rocca 84060 Prignano Cilento SA			
Descrizione campione		Acqua superficiale			
Data prelievo	30/9/19	Controllo	acqua superficiale	Luogo prelievo	Ascea
Ora prelievo	11,20	Codice			Vasca G1 Stampella
Rif. legislativo	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (^)	Reparto			
Data accettazione	30/9/19	Procedura di campionamento			APAT IRSA CNR
Registro accettazione	1698	Note particolari campionamento			-
Data inizio prova	30/09/2019	Piano di campionamento			-
Data fine prova	07/10/2019	Prelevato			dal Committente

R P	N°	R/19/A1698

Nome Prova D. Lgs. 152/2006	Metodo analitico	Unità di misura	-	-	Risultato	U		Note
pH	APAT CNR IRSA	-	-	-	8,1	-		
Colore	APAT CNR IRSA	diluizione	-	-	non perc.1/20	-		
Odore	APAT CNR IRSA	-	-	-	non molesto	-		
Materiali grossolani	APAT CNR IRSA	-	-	-	assenti	-		
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	8	-		
BOD5	APAT CNR IRSA	mg/l O_2	-	-	10	-		
COD	APAT CNR IRSA	mg/l O_2	-	-	20	-		
Conducibilità	APAT CNR IRSA	µS/cm	-	-	393			
Solfati	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	22	-		
Cloruri	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	15	-		
Fluoruri	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	0,1	-		
Fosforo totale	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,25	-		
Ferro	EPA 200.8 1994	mg/l	-	-	0,73	-		
Manganese	EPA 200.8 1994	mg/l	-	-	0,09	-		
Azoto ammoniacale NH4	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,5	-		
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,02	-		
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 1	-		
Tensioattivi totali	APAT CNR IRSA	mg/l	-	-	< 0,25	-		
Batteri Coliformi a 37° C	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	65	-		
Streptococchi fecali	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	24	-		
Escherichia coli	APAT CNR IRSA	UFC/100 ml	-	-	4	-		

- = Limite non previsto e/o valore non determinato. I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k = 2; per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%.

÷ = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(^) D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

(**) Prova eseguita da laboratorio esterno

R P = Rapporto di Prova

Il Direttore di Laboratorio
Il Responsabile di Reparto Chimico Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)

Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)

Pluriacque s.c.p.a. loc. Piano della Rocca • 84060 PRIGNANO CILENTO SA • 0974 831354 info@pluriacque.it
Cap. Soc. € 300.000,00 i.v. • R.E.A. di Salerno n° 330723 • Cod. Fisc. e P. IVA 03925990651